



Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Territoriale
Atripalda - Baiano
Presidio di Montoro

Prot. 479/A

Alla De.Al. Conserve S.r.l.
Via Contraone, 33 - Montoro (AV)

e p.c.

Al Direttore SIAN
Dott. ssa M.E.Prudente

Oggetto: rilascio giudizio di idoneità di acqua per il consumo umano distribuita mediante impianto idrico autonomo

Vista la Vs. richiesta acquisita al nostro protocollo in data 21.01.2016 con il n. 67/A intesa ad ottenere il rilascio del giudizio di idoneità dell'acqua da destinare al consumo umano attinta dai pozzi trivellati sulle particelle 83 e 88 del foglio F11 del Comune di Montoro Inferiore;

Vista la delibera G.P. 1825 del 13.12.1996 con la quale si autorizza il prelievo di acqua ad uso industriale (industria conserviera) dai pozzi di cui sopra;

Esaminata la documentazione allegata all'istanza;

Vista la conformità dei risultati delle analisi praticate su ns. richiesta, previo trattamento con filtri a carboni attivi (come da documentazione agli atti del fascicolo), riportati nel rapporto di prova ARPAC 201600006089C01 A1,A2,A3 emesso il 18.04.2016, ai valori di parametro stabiliti dal D. Lgs 31/2001

SI RILASCIA

certificato di potabilità dell'acqua dei pozzi di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 26 marzo 1991.

Il mantenimento del giudizio di idoneità per il consumo umano è subordinato all'obbligo di comunicare ogni variazione delle opere e degli impianti che influiscono sulla qualità dell'acqua e di trasmettere a questo Ufficio uno specifico piano di monitoraggio interno da inserire nel Piano di autocontrollo aziendale, nel quale la frequenza dei controlli e la scelta dei parametri devono risultare idonei a garantire le caratteristiche dell'acqua di approvvigionamento.

I pozzi saranno inseriti nel piano di vigilanza dell'ASL.



Cordiali Saluti

Il Direttore U.O.C.T.
Dott. Giuseppe Conte